

## **NAVODILA ZA UPORABNIKA PO VGRADNJI MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE**

Kot lastnik (upravljavec) male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (MKČN) ste dolžni pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (UL RS, št. 94/14, 98/15).

**Najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja vaše MKČN** ste dolžni na sedežu podjetja izvajalca javne službe – Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje oddati izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi«. Obrazec oddate pri g. Špiljar Igorju, 03 42 50 316.

Izvajalec javne službe bo **med tretjim in devetim mesecem** po pričetku obratovanja vaše MKČN pri pooblaščenem izvajalcu naročil izvedbo prvih meritev in vas o terminu pisno obvesti 15 dni pred izvedbo storitve. Hkrati vam bomo poslali predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN«, kateremu boste po izvedbi prvih meritev priložili vaš analizni izvid, ki ga boste prejeli s strani našega pooblaščenega izvajalca.

V kolikor vam termin za izvedbo prvih meritev ne ustreza lahko najmanj 8 dni pred planirano izvedbo storitve zahtevate spremembo datuma. V tem primeru mora pooblaščen izvajalec storitev izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.

Predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN« skrbno preglejte in ga podpišite ter ga **skupaj z analiznim izvidom v roku 30 dni po izvedbi prvih meritev vrnite na naš naslov.**

Na podlagi tega poročila vam bomo od naslednjega meseca naprej znižali plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/12, 98/15).

Izvajalec javne službe bo nato vašo MKČN pregledal enkrat na tri leta, pri čemer bo prvi pregled izvedel prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.

MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi« z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer:

- **Izjava o lastnostih** za tipsko čistilno napravo,
- **kopija navodil dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN oziroma tehnično poročilo,**
- **Vodno soglasje**, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, Celje

Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN **ves čas** obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:

- Izjavo o lastnostih, če gre za tipsko MKČN,
- navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
- vodno soglasje,
- poročilo o opravljenih prvih meritvah,
- dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,

- podatke o ravnanju z blatom oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
- podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z občinskim odlokom /Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (UL RS, št. 54/14)/ Občine Vojnik (UL RS, št. 73/14)/ Občine Dobrna (UL RS, št. 55/14)/ Občine Štore (UL RS, št. 59/14, 62/14) na vašem območju zagotavlja **enkrat letno prevzem blata iz MKČN** ter njegovo obdelavo na CČN Celje. Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja pooblaščen prevoznik odpadka – Simbio, d.o.o.. Praznjenja se izvajajo po vnaprej predvidenem letnem programu, ki je objavljen na spletni strani. O točnem terminu bo posamezno gospodinjstvo obveščeno po pošti.

Storitev praznjenja blata iz MKČN in izdelave »*Poročila o prvih meritvah*« oziroma »*Poročila o pregledu MKČN*« se obračunavata **mesečno**, strošek je prištet k ostalim postavkam na položnicah (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, UL RS, št. 87/12).

V primeru, da prve meritve na iztoku iz vaše MKČN presegajo dovoljene vrednosti, je potrebno ponovno izvesti meritve. Le-te naročite in poravnate sami pri akreditiranem laboratoriju. Seznam akreditiranih laboratorijev najdete na: [http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje\\_voda/tabela/5](http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5).