

Številka: 3300-0001/2017-3
23. 2. 2017

PROJEKTNA NALOGA:

Predmet naročila je sukcesivna dobava blaga, prevoz in pretakanje kemikalij v posode naročnika. Količine blaga, ki ga bo kupec nabavljal, so okvirne in se z njimi kupec ne obvezuje, da bo naročil celotno količino po pogodbi. Kupec bo pri prodajalcu naročal tiste količine in vrste blaga iz celotnega dobaviteljevega asortimana v skladu s specifikacijo blaga iz ponudbe in ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval.

Potreba naročnika je:

- ❖ nabava kemikalij: natrijev hidroksid, tekoči klor, klorovodikova kislina, natrijev metabisulfit in natrijev hipoklorit
- ❖ Predvidevamo, da bo količina prevozov v letu 1x tedensko, kar pomeni, da bo prevozov max 52 v letu dni.

Zahtevane koncentracije za kemikalije:

- Na-hidroksid 25-50%
- Klorovodikova kislina (solna) 25 - 38%
- Natrijev metabisulfit 15 – 30%
- Natrijev hipoklorit - konc. ut >10% akt. Cl
- Tekoči klor v jeklenkah konc. ut >99%

Pri tem se upošteva:

Prevoz kemikalij s pretakanjem v posode naročnika na lokaciji Frankolovo, vodarna Gojka in vodarna Medlog. Prevoz in pretakanje se vrši 1x tedensko. Razdalja 200 km.

- ❖ Pretakanje se vrši v 300 l posode, razen natrijev metabisulfit, ki je 100 l embalaža.

Tekoči klor se preklada na nakladalno rampo na vodarni Medlog in na objektu Zbirna komora Vitanje. Za prekladanje jeklenk s tekočim klorom mora biti vozilo z nakladalno rampo (zaradi lažjega razkladanja). Tekoči klor mora biti dostavljen v jeklenkah dobavitelja.

Predvidoma se naroči po 15 jeklenk, dobavitelj poskrbi za tlačni preizkus jeklenk.

Za vodarno Frankolovo je potrebno upoštevati tudi pretakanje iz posode na vozilu (transportna embalaža) v stacionarno embalažo, ki se nahaja v vodarni. Enako se vrši tudi v vodarni Gojka, vendar predvidoma 1x na mesec.

Za vsa pretakanja je odgovoren izvajalec, ki pretakanja izvršuje po ADR predpisih s svojo črpalko za pretakanje kemikalij.

Izvajalec jamči, da bo izvedba dobave blaga, ki jo bo izvajal, odgovarjala vsem veljavnim predpisom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in vsem zahtevam naročnika, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Pripravil:

Sebastjan Klinc

Vodja priprave pitne vode