

Številka: 3300-0001/2019-5

Datum: 24. 07. 2019

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila**

Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na Portalu javnih naročil v Dodatku k Uradnemu listu EU in na naročnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naročnikovi spletni strani priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb in dopolnitev:

Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo 3300-0001/2019 v povabilu k oddaji ponudbe, v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe in v popisu materiala, tako da se sedaj glasi:

I. SPREMEMBE V POVABILU K ODDAJI PONUDBE in V NAVODILIH PONUDNIKOM:

1. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »**najkasneje do 31.07.2019 do 10.00 ure**« nadomesti z besedilom »**najkasneje do 06.08.2019 do 10.00 ure**«.
2. Spremeni se četrti odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »**dne 31.07.2019 in ob uri 10.01**« nadomesti z besedilom »**dne 06.08.2019 in ob uri 10.01**«.
3. Spremeni se četrti odstavek točke 1.4. (Rok in način predložitve ponudb) navodil ponudnikom izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »**najkasneje do 31.07.2019 do 10.00 ure**« nadomesti z besedilom »**najkasneje do 06.08.2019 do 10.00 ure**«.
4. Spremeni se prvi odstavek točke 1.5. (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »**dne 31.07.2019 in ob uri 10.01**« nadomesti z besedilom »**dne 06.08.2019 in ob uri 10.01**«.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V POPISIH MATERIALA:

5. V sklopu C.I. *prirobnični zasuni in pribor* se dopolnijo zahteve naročnika pri zahtevi pod četrto alinejo tako, da se zahtevam doda stavek: Maksimalni moment je definiran glede na dimenzije cestnega ključa, ki se uporablja za manipulacijo zasunov. Za vse zasune je v uporabi enak cestni ključ.
6. V sklopu C.V.2 *navojni plovni ventili* se spremeni zahteva naročnika in sicer tako da se nazivni tlak iz 16 bar-ov spremeni na 10 bar-ov.
7. V sklopu C.V.2 *navojni plovni ventili* naročnik iz popisa materiala umika plovni ventil dimenzije 2,5" in 3".

8. V sklopu C.VI.2 *prirobnični zračnik* se spremeni zahteva naročnika in sicer se zahteva navojna izvedba z zunanjim navojem spremeni. Zahteva se prirobnični spoj.
9. V sklopu C.VI.3 *podzemni zračnik* se spremeni zahteva naročnika in sicer se zahteva navojna izvedba z zunanjim navojem spremeni. Zahteva se prirobnični spoj.
10. V sklopu G.I. *cevi iz duktilne litine* naročnik umika iz popisa materiala cev iz duktilne litine DN 450 mm.
11. V sklopu G.I.1 *fazonski kosi iz duktilne litine* naročnik odstopa od zahteve, da mora biti proizvajalec fazonskih kosov iz duktilne litine G.I.1. isti kot proizvajalec cevi iz duktilne litine, vendar zahteva, da ponudnik v tem primeru predloži izjavo, da so fazonski kosi iz duktilne litine kompatibilni s cevmi iz duktilne litine.
12. V sklopu G.III. *fazonski kosi s prirobničnimi spoji iz duktilne litine* se spremeni zahteva naročnika in sicer tako da se nazivni tlak iz 10 bar-ov spremeni na 16 bar-ov.
13. V sklopu H.II *vijaki, matice* se spremeni zahteva naročnika, da morajo biti matice in podložke izdelane iz nerjavečega jekla kvalitete A4 in ne A3.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.