

**OBSEG DEL IN ZAHTEVE NAROČNIKA ZA  
PREVOZ PREDZGOŠČENEGA BLATA IZ ČISTILNIH NAPRAV V UPRAVLJANJU  
VODOVOD – KANALIZACIJE d.o.o. NA DEHIDRACIJO NA ČN CELJE**

Predmet naročila je prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 iz čistilnih naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje, kjer se vrši dehidracija blata.

Naročnik Vodovod – kanalizacija d.o.o. ima v upravljanju čistilne naprave v občinah Vojnik in Dobrna, in sicer na naslednjih lokacijah:

- ČN Škofja vas, Škofja vas 69 B, 3211 Škofja vas
- ČN Frankolovo, Globoče 20, 3213 Frankolovo
- ČN Nova Cerkev, Višnja vas 17 B, 3203 Nova Cerkev
- ČN Dobrna, Vinska Gorica 10 A, 3204 Dobrna

Na teh čistilnih napravah se blato zgosti samo na 3 - 4 % suhe snovi ter se skladišči v zalogovniku blata. Občasno je potrebno blato s cisterno odpeljati na dehidracijo na ČN Celje, Pečovnik 1a, 3000 Celje, ter ga prečrpati v zalogovnik blata.

Pogostost odvozov je naslednja:

ČN Škofja vas	mesečno cca 250 m <sup>3</sup>
ČN Dobrna	mesečno cca 140 m <sup>3</sup>
ČN Nova cerkev	3 x letno cca 80 m <sup>3</sup>
ČN Frankolovo	2 x letno cca 75 m <sup>3</sup>

Črpanje blata na ČN Škofja vas je mogoče brez prisotnosti upravljavca čistilnih naprav, za črpanje blata na ostalih čistilnih napravah mora dostop za črpanje blata omogočiti upravljavec čistilnih naprav, zato se lahko črpanje in prevoz blata na ČN Celje vršita le ob delovnih dneh in v času med 7.30 in 14.30 uro.

Ponudnikom se pred pripravo ponudbe predlaga, da si ogledajo lokacijo in dostope do posameznih ČN. Naročnik priporoča, da se prevozi vršijo z max. 10 m<sup>3</sup> cisterno, saj dostop z večjo cisterno zaradi lokalnih cest in omejenih manipulacijskih površin ne bo mogoč. Pri dostopu do ČN Dobrna je potrebno zaradi nosilnosti mostu upoštevati pot skozi Dobrno.

Črpanje blata na ČN Škofja vas in ČN Dobrna se izvaja periodično vsak mesec, za črpanje blata na ČN Nova cerkev in ČN Frankolovo pa naročnik sporoči potrebo po odvozu blata 7 dni preden je potrebno črpanje blata. Črpanje na posamezni čistilni napravi se izvaja do izpraznjenja zalogovnika. Pred vsakim črpanjem in odvozom blata iz posamezne čistilne naprave mora biti cisterna ponudnika oprana in očiščena, da v njej ne bi bilo kakšnega kamenja ali ostalih vsebin, ki bi lahko povzročile strojelom v procesu dehidracije blata (črpalk za črpanje blata ali centrifug). Izvajalec prevzema odgovornost za škodo pri naročniku, ki bi nastala zaradi neočiščene cisterne in vsebnosti tujkov. Izvajalec se zavezuje na svoje stroške povrniti stroške okvare na centrifugah, če bi se izkazalo, da je tujek iz neočiščene cisterne povzročil strojelom.

Izvajalec izjavlja, da mu je predmet pogodbe poznan, kot tudi vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti in da je seznanjen z zahtevami naročnika ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Če se na posamezni lokaciji pokaže potreba po dodatni storitvi, kot je npr. čiščenje kanalov pod pritiskom, spiranje bazenov, prečrpavanje med objekti na 1 lokaciji, črpanje ipd., se po predhodnem dogovoru z izvajalcem delo izvede in obračuna po režijski uri cisterne z ekipo.

Obračun opravljenih prevozov se izvede mesečno za vsako čistilno napravo posebej glede na dejanske količine. Količine na delovnih nalogih pred izdajo računa s podpisom potrdi predstavnik naročnika na ČN Celje.

Ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezno veljavno potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov, Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, ki bo veljavno v celotnem obdobju, za katerega se sklepa pogodba za predmetno naročilo in iz katerega bo razvidno, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) za prevoze odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 - mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda na lokaciji Čistilne naprave Celje, Pečovnik 1a, Celje. Za predmetne prevoze se elektronski evidenčni listi ne izpolnjujejo, ker gre za prevoze med različnimi lokacijami istega naročnika. Obračun opravljenih prevozov se izvede ob koncu meseca glede na dejansko število opravljenih prevozov.

Ob podpisu pogodbe mora izvajalec z naročnikom podpisati tudi Pisni sporazum za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kapacitetami ter s primerno tehnologijo in opremo za prevoz odpadka v kotalnih kontejnerjih, ki je predmet javnega naročila, posredovati pa mora tudi potrdilo o lastništvu opreme. Prav tako mora razpolagati z ustreznim številom primerno usposobljenega kadra.