

NAVODILA ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

1. ODDAJA VLOGE

Po **pošti** na naslov Lava 2A, 3000 Celje, skenirano na naslov info@vo-ka-celje.si ali osebno na sedežu podjetja oddajte:

- izpolnjeno Vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (www.vo-ka-celje.si, zavihek Obrazci)
- in **priloge**:
 - gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje
 - potrdilo občine o poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka

Kontaktna oseba: g. Igor Špiljar, tel.: 03 42 50 316, v času uradnih ur, ali centrala 03 42 50 300

2. DOVOLJENJE

Po pošti boste prejeli **dovoljenje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje**, v katerem bodo opredeljeni tehnični pogoji priključitve in določena točka priključitve na javno kanalizacijo.

3. PONUDBA, POGODBA

Gradbena dela (izkop, posteljica, polaganje cevi, zasutje), **razen posega na jašku javne kanalizacije** (izvedba kronske navrtave na jašku javne kanalizacije), izvede investitor oziroma njegov pooblaščen izvajalec.

Poseg na javno kanalizacijo oziroma priključitev kanalizacijskega priključka na javni kanal izvede:

- 3.1** upravljavec kanalizacije Vodovod-kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja. Ponudbo za **izdelavo kronske navrtave** je potrebno **naročiti** na info@vo-ka-celje.si pri čemer je potrebno navesti številko izdanega dovoljenja (DK) ali mnenja k projektnim rešitvam (SPR).

Ob prejemu ponudbe boste v podpis prejeli tudi pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Vrnjena podpisana pogodba šteje kot naročilo del in jo je potrebno vrniti vsaj pet (5) delovnih dni pred željeno izvedbo kronske navrtave. O točnem terminu izvedbe montažnih del se dogovorite s predstavnikom podjetja. Po njegovih navodilih boste pripravili gradbeno jamo okoli jaška javne kanalizacije dolžine 2 m in širine 1 m ter globine 10 cm pod željeno globino kronske navrtave.

Kontaktna oseba: g. Matevž Čater, tel.: 031 370 184, ob delavnikih med 7.00 in 8.00

- 3.2** investitor oziroma od njega pooblaščen izvajalec **pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije Vodovod-kanalizacija, d.o.o.** Ponudbo za **nadzor nad izdelavo kronske navrtave** je potrebno **naročiti** na info@vo-ka-celje.si pri čemer je potrebno navesti številko izdanega dovoljenja (DK) ali mnenja k projektnim rešitvam (SPR).

Ob prejemu ponudbe za nadzor boste v podpis prejeli tudi pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Vrnjena podpisana pogodba šteje kot naročilo del in jo je potrebno **vrniti vsaj pet (5) delovnih dni pred vašo planirano izvedbo kronske navrtave, ki je predmet nadzora upravljavca javne kanalizacije**. Priključitev se izvede s kronsko navrtavo pri čemer je potrebno stik med jaškom in kanalizacijsko cevjo zatesniti z gumijastim tesnilom.

Kontaktna oseba: g. Matevž Čater, tel.: 031 370 184, ob delavnikih med 7.00 in 8.00

Kakršnokoli poseganje v javno kanalizacijo brez nadzora upravljavca Vodovod-kanalizacija, d.o.o. je prepovedano. Za poškodovanje revizijskega jaška ali cevi javnega kanala se popravilo zaračuna po trenutno veljavnem ceniku.

4. PRIPRAVA NA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti zakoličbo oziroma soglasja upravljavcev obstoječe podzemne infrastrukture in cestnih površin, ki jih kanalizacijski priključek prečka.

Obveznost do tretjih oseb v zvezi s koriščenjem zemljišča, na katerem se izvede kanalizacijski priključek, nosi naročnik sam.

5. IZVEDBA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

Gradbena jama mora biti izvedena v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Investitor mora pred pričetkom del načrtovati višinski potek kanalizacijskega priključka. Globina izkopa za kanalizacijski priključek je pogojena z globino javnega kanala na mestu priključitve pri čemer je potrebno upoštevati, da minimalni padec naj ne bo manjši od 0,5 %, maksimalni padec pa naj ne presega 6%.

Kanalizacijski priključek mora biti izveden vodotesno iz PVC cevi premera najmanj DN/OD 160 mm, priporočljive minimalne obodne togosti vsaj SN8.

Kanalizacijske cevi morajo biti položene v peščeno posteljico debeline 10 cm + (DN/OD x cm/10 cm), v padcu proti javnemu kanalu in obsute s peskom granulacije 0-4 mm v debelini 30 cm nad temenom cevi. V odvisnosti o tega, kam investitor umesti traso kanalizacijskega priključka (travne, pohodne ali povozne površine), se preostanek kanala zasuje s primernim materialom v slojih debeline 40 cm s sprotnim utrjevanjem.

Pri izvedbi kanalizacijskega priključka na območju povoznih površin je potrebno cevi polno obbetonirati oz. jih vgraditi na globino, ki preprečuje porušitev cevi.

Potrebno je zagotoviti odmik kanalizacijskega priključka od osi javnega vodovoda in sicer 0,5 m pri križanju ter 1,0 m pri vzporednem poteku.

Na vseh lomih kanalizacijskega priključka je potrebno vgraditi revizijske jaške. Ti naj bodo dimenzije DN 800 mm, pri vgradnji kanalizacijskega priključka na manjši globini pa DN 600 mm. Pokriti morajo biti z litoželeznimi pokrovi DN 600 mm ustrezne nosilnosti.

6. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

Kanalizacijski priključek objekta je od točke priključitve na javni kanal do objekta last lastnika objekta. Dolžan ga je redno pregledovati, zagotavljati njegovo vodotesnost in prevodnost ter ga vzdrževati.